

Oznaka vzorca: **24/3137**

Teden: 2024.45: 04.11.2024 - 08.11.2024

Upravljalec: KOMUNALNO PODJETJE VRHNIKA

Izvajalec vzorčenja: NLZOH

Mikrobiološki laboratorij: NLZOH Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Maribor, Ljubljana

Kemijski laboratorij: NLZOH Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Maribor

Paketi: Prosti klor + Skupina A 2024

Vodni sistem: Ligojna

Oskrbovano območje: Ligojna (št. uporabnikov: 574)

Mesto vzorčenja: Stan. hiša, Mala Ligojna

Naslov mesta vzorčenja: Mala Ligojna 13, Mala Ligojna

Opomba mesta vzorčenja: zunanje korito, pipa

Datum vzorčenja: 07.11.2024 09:32

Skladnost: Skladen

Opomba vzorca:

Parameter	Rezultat	Normativ	Enota	Skladnost	Konec	Vpis	Opomba
Okus	=1	≤1		Skladen	07.11.2024	13.11.2024	
Temperatura vode pri merjenju el. prevodnosti	=12,9		°C	Skladen	07.11.2024	13.11.2024	
pH vrednost	=7,7	6.5..9.5		Skladen	07.11.2024	13.11.2024	
Električna prevodnost pri 20 °C	=460	≤2500	μS/cm	Skladen	07.11.2024	13.11.2024	
Preostali prosti klor	=0,1		mg/L	Skladen	07.11.2024	13.11.2024	
Vonj	=0	≤1		Skladen	07.11.2024	13.11.2024	
Motnost	<0,1	≤4	NTU	Skladen	08.11.2024	13.11.2024	
Escherichia coli (E. coli)	=0	=0	/100mL	Skladen	08.11.2024	08.11.2024	
Število kolonij pri 22°C	<10	≤100	/mL	Skladen	11.11.2024	11.11.2024	
Število kolonij pri 36°C	<10	≤100	/mL	Skladen	09.11.2024	09.11.2024	
Enterokoki	=0	=0	/100mL	Skladen	09.11.2024	09.11.2024	
Koliformne bakterije	=0	=0	/100mL	Skladen	08.11.2024	08.11.2024	