

Oznaka vzorca: **24/2741**

Teden: 2024.37: 09.09.2024 - 13.09.2024

Upravljalec: KOMUNALNO PODJETJE VRHNIKA

Izvajalec vzorčenja: NLZOH

Mikrobiološki laboratorij: NLZOH Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Maribor, Ljubljana

Kemijski laboratorij: NLZOH Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Maribor

Paketi: Enterokoki + Skupina A 2024

Vodni sistem: POKOJIŠČE

Oskrbovano območje: POKOJIŠČE (št. uporabnikov: 73)

Mesto vzorčenja: St. h. Pokojišče 2

Naslov mesta vzorčenja: Padež 2, Vrhnika - Padež

Opomba mesta vzorčenja:

Datum vzorčenja: 20.09.2024 08:30

Skladnost: Skladen

Opomba vzorca:

Parameter	Rezultat	Normativ	Enota	Skladnost	Konec	Vpis	Opomba
Okus	=1	≤1		Skladen	20.09.2024	26.09.2024	
Temperatura vode pri merjenju el. prevodnosti	=16,6		°C	Skladen	20.09.2024	26.09.2024	
pH vrednost	=7,7	6.5..9.5		Skladen	20.09.2024	26.09.2024	
Električna prevodnost pri 20 °C	=388	≤2500	μS/cm	Skladen	20.09.2024	26.09.2024	
Vonj	=1	≤1		Skladen	20.09.2024	26.09.2024	
Motnost	<0,1	≤4	NTU	Skladen	23.09.2024	26.09.2024	
Escherichia coli (E. coli)	=0	=0	/100mL	Skladen	21.09.2024	21.09.2024	
Število kolonij pri 22°C	<10	≤100	/mL	Skladen	23.09.2024	23.09.2024	
Število kolonij pri 36°C	<10	≤100	/mL	Skladen	23.09.2024	23.09.2024	
Enterokoki	=0	=0	/100mL	Skladen	23.09.2024	23.09.2024	
Koliformne bakterije	=0	=0	/100mL	Skladen	21.09.2024	21.09.2024	