



NOTRANJI NADZOR KVALITETE PITNE VODE

Rezultati laboratorijskih preiskav vzorcev pitne vode iz omrežja pri uporabnikih za drugo trimesečje leta 2024:

| APRIL- JUNIJ 2024 | | | | | | | |
|------------------------------|-------|----------|------------|--------|--------------------------------|------------|--------|
| MIKROBIOLOŠKE PREISKAVE | | | | | FIZIKALNO - KEMIJSKE PREISKAVE | | |
| OBČINA | ID VS | ustrezne | neustrezne | opombe | ustrezne | neustrezne | opombe |
| BOROVNICA | 1382 | 3 | 1 | - | 2 | 0 | - |
| LOG - DRAGOMER | 1382 | 3 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| VRHNIKA | 1382 | 6 | 2 | - | 4 | 0 | - |
| POKOJIŠČE | 1493 | 2 | 1 | - | 1 | 0 | - |
| ZAPLANA - SPODNJA IN ZGORNJA | 1494 | 1 | 1 | - | 2 | 0 | - |
| LIGOJNA | | 2 | 0 | - | 1 | 0 | - |

Preskušanja vzorcev pitne vode so bila opravljena na podlagi Uredbe o pitni vodi (Uradni list RS št. 61/2023).

V obdobju od aprila do junija 2024 je bil 1 vzorec na vodovodnem sistemu Zaplana - Spodnja in Zgornja, 1 vzorec na vodovodnem sistemu Pokojišče ter 3 vzorci na vodovodnem sistemu Vrhnika - Borovnica - Log - Dragomer mikrobiološko neskladni z zahtevami Uredbe o pitni vodi (Uradni list RS št. 61/2023) zaradi pristnosti koliformnih bakterij. Na omenjenih vodovodnih sistemih ni prišlo do resnega onesnaženja pitne vode. Ob kontrolnih pregledih nismo ugotovili odstopanj od mejnih vrednosti. Oskrba s pitno vodo je bila varna.

Legenda:

- ID VS 1382; vodovodni sistem Borovnica - Vrhnika - Log - Dragomer
- ID VS 1493; vodovodni sistem Pokojišče
- ID VS 1494; vodovodni sistem Zaplana -spodnja in zgornja