



NOTRANJI NADZOR KVALITETE PITNE VODE

Rezultati laboratorijskih preiskav vzorcev pitne vode za trimesečje leta 2012:

JANUAR- MAREC 2012							
MIKROBIOLOŠKE PREISKAVE					FIZIKALNO - KEMIJSKE PREISKAVE		
OBČINA	ID VS	ustrezne	neustrezne	opombe	ustrezne	neustrezne	opombe
BOROVNICA	1382	3	1		1	-	
LOG - DRAGOMER	1382	1	-		1	-	
VRHNIKA	1382	3	-		1	-	
POKOJIŠČE	1493	2	-		1	-	
ZAPLANA - SPODNJA IN ZGORNJA	1494	3	-		-	-	
LIGOJNA		2	-		-	-	

Preskušanja vzorcev pitne vode so bila opravljena na podlagi Pravilnika o pitni vodi (Ur. l. RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09).

V obdobju januar do marec 2012 je bil na vodovodnem sistemu Vrhnika- Borovnica -Log- Dragomer mikrobiološko neskladen z zahtevami Pravilnika o pitni vodi 1 vzorec pitne vode, zaradi pristnosti manjšega števila koliformnih bakterij. Kontrolni pregled kaže, da je lahko bil vzrok za mikrobiološko neskladnost vzorca hišno vodovodno omrežje. Oskrba s pitno vodo je bila na vseh sistemih varna.

Legenda:

- ID VS 1382; vodovodni sistem Borovnica - Vrhnika - Log - Dragomer
- ID VS 1493; vodovodni sistem Pokojišče
- ID VS 1494; vodovodni sistem Zaplana -spodnja in zgornja