

## NOTRANJI NADZOR KVALITETE PITNE VODE

Rezultati laboratorijskih preiskav vzorcev pitne vode za tromesečje leta 2009:

JULIJ - SEPTEMBER 2009							
MIKROBIOLOŠKE PREISKAVE					FIZIKALNO - KEMIJSKE PREISKAVE		
OBČINA	ID VS	ustrezne	neustrezne	opombe	ustrezne	neustrezne	opombe
BOROVNICA	1382	3	0		2	0	
LOG - DRAGOMER	1382	2	2	Koliformne bakterije	4	0	
VRHNIKA	1382	5	2	Koliformne bakterije	3	0	
POKOJIŠČE	1493	5	1	Koliformne bakterije	1	0	
ZAPLANA - SPODNJA IN ZGORNJA	1494	6	0		3	0	

Na vodooskrbnem območju Log - Dragomer sta bila 2 vzorca pitne vode mikrobiološko neskladna, zaradi prisotnosti manjšega števila koliformnih bakterij. Do manjšega onesnaženja, ki ga kaže vzorec, je lahko prišlo v notranjem vodovodnem omrežju (OŠ Log Dragomer, Vrtec Dragomer), lahko pa tudi zaradi posegov na primarnem in sekundarnem omrežju, v času odvzema vzorcev. Vodovodno omrežje je bilo izprano. Kontrolni pregledi kažejo, da ni prišlo do resnega onesnaženja pitne vode.

Na vodooskrbnem območju Vrhnika sta bila 2 vzorca pitne vode mikrobiološko neskladna, zaradi prisotnosti manjšega števila koliformnih bakterij. Vodovodno omrežje je bilo izprano. Kontrolni pregledi kažejo, da ni prišlo do resnega onesnaženja pitne vode.

Na vodooskrbnem območju Pokojišče je bil 1 vzorec pitne vode mikrobiološko neskladen, zaradi prisotnosti manjšega števila koliformnih bakterij. Vodovodno omrežje je bilo izprano. Kontrolni pregled kaže, da ni prišlo do resnega onesnaženja pitne vode.

### Legenda:

- ID VS 1382; vodovodni sistem Borovnica - Vrhnika - Log - Dragomer
- ID VS 1493; vodovodni sistem Pokojišče
- ID VS 1494; vodovodni sistem Zaplana -spodnja in zgornja