Rezultati meritev

Oznaka vzorca: **26/1541**
Upravljalec: KOMUNALNO PODJETJE VRHNIKA
Izvajalec vzorčenja: NLZOH
Mikrobiološki laboratorij: NLZOH Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Maribor, Ljubljana
Kemijski laboratorij: NLZOH Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Maribor

Vodni sistem: VRHNIKA - BOROVNICA- LOG - DRAGOMER
Oskrbovano območje: Vrhnika - Borovnica (št. uporabnikov: 20522)
Mesto vzorčenja: VVO Bevke
Naslov mesta vzorčenja: Bevke 17, Bevke
Opomba mesta vzorčenja:

Datum vzorčenja: 08.10.2026 09:10

Skladnost: Skladen
Opomba vzorca:

Parameter	Rezultat	Normativ	Enota	Skladnost	Konec	Vpis	Opomba
Okus	=1	≤1		Skladen	08.10.2026	15.10.2026	
Temperatura vode pri merjenju el. prevodnosti	=15,9		°C	Skladen	08.10.2026	15.10.2026	
pH vrednost	=7,3	6.5..9.5		Skladen	08.10.2026	15.10.2026	
Električna prevodnost pri 20 °C	=725	≤2500	µS/cm	Skladen	08.10.2026	15.10.2026	
Preostali prosti klor	<0,05		mg/L	Skladen	08.10.2026	15.10.2026	
Vonj	=0	≤1		Skladen	08.10.2026	15.10.2026	
Motnost	<0,1	≤4	NTU	Skladen	09.10.2026	09.10.2026	
Escherichia coli (E. coli)	=0	=0	/100mL	Skladen	09.10.2026	09.10.2026	
Število kolonij pri 22°C	=31	≤100	/mL	Skladen	12.10.2026	12.10.2026	
Število kolonij pri 36°C	<10	≤100	/mL	Skladen	10.10.2026	10.10.2026	
Enterokoki	=0	=0	/100mL	Skladen	10.10.2026	10.10.2026	
Koliformne bakterije	=0	=0	/100mL	Skladen	09.10.2026	09.10.2026	
Barva	<0,1	≤0.5	/m	Skladen	09.10.2026	09.10.2026	