

Oznaka vzorca: **25/0007**

Teden: 2025.40: 29.09.2025 - 03.10.2025

Upravljalec: KOMUNALNO PODJETJE VRHNIKA

Izvajalec vzorčenja: NLZOH

Mikrobiološki laboratorij: NLZOH Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Maribor, Ljubljana

Kemijski laboratorij: NLZOH Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Maribor

Paketi: Pesticidi_2025 + Skupina A - 2025 + Kovine 2025 + Skupina B - 2025 + Tetrakloroeten+trikloroeten

Vodni sistem: VRHNIKA - BOROVNICA- LOG - DRAGOMER

Oskrbevano območje: Vrhnik - Borovnica (št. uporabnikov: 20522)

Mesto vzorčenja: Dom upokojencev Vrhnik.

Naslov mesta vzorčenja: Idrijska c. 13, Vrhnik

Opomba mesta vzorčenja: dvojno korito v kuhinji

Datum vzorčenja: 29.09.2025 09:26

Skladnost: nedoločeno

Opomba vzorca:

Parameter	Rezultat	Normativ	Enota	Skladnost	Konec	Vpis	Opomba
Okus		≤1		-			
Temperatura vode pri merjenju el. prevodnosti			°C	-			
pH vrednost		6.5..9.5		-			
Električna prevodnost pri 20 °C		≤2500	μS/cm	-			
Vonj		≤1		-			
Motnost	<0,1	≤4	NTU	Skladen	30.09.2025	03.10.2025	
Escherichia coli (E. coli)	=0	=0	/100mL	Skladen	30.09.2025	30.09.2025	
Število kolonij pri 22°C	=50	≤100	/mL	Skladen	02.10.2025	02.10.2025	
Število kolonij pri 36°C	=61	≤100	/mL	Skladen	01.10.2025	01.10.2025	
Enterokoki	=0	=0	/100mL	Skladen	01.10.2025	01.10.2025	
Koliformne bakterije	=0	=0	/100mL	Skladen	30.09.2025	30.09.2025	
Barva	<0,1	≤0.5	/m	Skladen	30.09.2025	03.10.2025	
Celotni organski ogljik	<0,5	≤4	mg/L	Skladen	01.10.2025	03.10.2025	
Amonij	<0,013	≤0.5	mg/L	Skladen	01.10.2025	03.10.2025	
Nitrit	<0,007	≤0.5	mg/L	Skladen	01.10.2025	03.10.2025	
Nitrat	=4,9	≤50	mg/L	Skladen	30.09.2025	03.10.2025	
Vsota nitrat/50+nitrit/3		≤1	mg/L	-			
Sulfat	=11	≤250	mg/L	Skladen	30.09.2025	03.10.2025	
Klorid	=4,2	≤250	mg/L	Skladen	30.09.2025	03.10.2025	
Fluorid		≤1.5	mg/L	-			
Natrij		≤200	mg/L	-			
Mangan		≤50	μg/L	-			
Železo		≤200	μg/L	-			
Bor		≤1	mg/L	-			
Aluminij		≤200	μg/L	-			
Antimon		≤5	μg/L	-			
Arzen		≤10	μg/L	-			
Baker		≤2	mg/L	-			
Kadmij		≤5	μg/L	-			
Krom		≤50	μg/L	-			
Selen		≤10	μg/L	-			
Uran		≤30	μg/L	-			
MCPA		≤0.1	μg/L	-			
Penkonazol		≤0.1	μg/L	-			
Krezoxsim-metil		≤0.1	μg/L	-			
Kaptan		≤0.1	μg/L	-			
Folpet		≤0.1	μg/L	-			
Metolaklor OXA		≤0.1	μg/L	-			
Metolaklor ESA		≤0.1	μg/L	-			



Lambda-cihalotrin		≤0.1	µg/L	-			
Ciprodinil		≤0.1	µg/L	-			
Joksinil		≤0.1	µg/L	-			
2,4 - DB		≤0.1	µg/L	-			
Bentazon		≤0.1	µg/L	-			
Dikamba		≤0.1	µg/L	-			
Trifloksistrobin		≤0.1	µg/L	-			
Amidosulfuron		≤0.1	µg/L	-			
Foramsulfuron		≤0.1	µg/L	-			
Nikosulfuron		≤0.1	µg/L	-			
Prosulfuron		≤0.1	µg/L	-			
Rimsulfuron		≤0.1	µg/L	-			
Fenheksamid		≤0.1	µg/L	-			
Mezotrion		≤0.1	µg/L	-			
Fludioksonil		≤0.1	µg/L	-			
Cipermetrin		≤0.1	µg/L	-			
Atrazin		≤0.1	µg/L	-			
Prometrin		≤0.1	µg/L	-			
Klortoluron		≤0.1	µg/L	-			
Izoproturon		≤0.1	µg/L	-			
Linuron		≤0.1	µg/L	-			
Pendimetalin		≤0.1	µg/L	-			
Dimetenamid		≤0.1	µg/L	-			
Napropamid		≤0.1	µg/L	-			
Azoksistrobin		≤0.1	µg/L	-			
Desetil-atrazin		≤0.1	µg/L	-			
Desizopropil-atrazin		≤0.1	µg/L	-			
Terbutilazin		≤0.1	µg/L	-			
Metazaklor		≤0.1	µg/L	-			
Metalaksil		≤0.1	µg/L	-			
Metamitron		≤0.1	µg/L	-			
Metobromuron		≤0.1	µg/L	-			
Metribuzin		≤0.1	µg/L	-			
Propikonazol		≤0.1	µg/L	-			
Acetamiprid		≤0.1	µg/L	-			
Boskalid		≤0.1	µg/L	-			
Diflufenikan		≤0.1	µg/L	-			
Difenokonazol		≤0.1	µg/L	-			
Fluroksipir		≤0.1	µg/L	-			
Metaflumizon		≤0.1	µS/cm	-			
Tetrakonazol		≤0.1	µg/L	-			
Piridat - M		≤0.1	µg/L	-			
Prosulfokarb		≤0.1	µg/L	-			
Fluopikolid		≤0.1	µg/L	-			
Pinoksaden		≤0.1	µg/L	-			
Dimetomorf		≤0.1	µg/L	-			
Fenpropidin		≤0.1	µg/L	-			
Flufenacet		≤0.1	µg/L	-			
Klorantraniliprol		≤0.1	µg/L	-			
Mezosulfuron		≤0.1	µg/L	-			
Tritosulfuron		≤0.1	µg/L	-			
Aklonifen		≤0.1	µg/L	-			
Tribenuron-metil		≤0.1	µg/L	-			
Cimoksanil		≤0.1	µg/L	-			
Mandipropamid		≤0.1	µg/L	-			
Zoksamid		≤0.1	µg/L	-			
Klopiralid		≤0.1	µg/L	-			
Dimetaklor		≤0.1	µg/L	-			
Deltametrin		≤0.1	µg/L	-			
Jodosulfuron		≤0.1	µg/L	-			

Izoksafutol		≤0.1	µg/L	-			
S - metolaklor		≤0.1	µg/L	-			
Kloridazon		≤0.1	µg/L	-			
Klomazon		≤0.1	µg/L	-			
Petoksamid		≤0.1	µg/L	-			
1,1,2,2-tetrakloroeten		≤10	µg/L	-			
1,1,2-trikloroeten		≤10	µg/L	-			
1,1,2,2-tetrakloroeten + 1,1,2-trikloroeten		≤10	µg/L	-			