

Oznaka vzorca: **26/0006**

Upravljalec: KOMUNALNO PODJETJE VRHNIKA

Izvajalec vzorčenja: NLZOH

Mikrobiološki laboratorij: NLZOH Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Maribor, Ljubljana

Kemijski laboratorij: NLZOH Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Maribor

Vodni sistem: VRHNIKA - BOROVNICA- LOG - DRAGOMER

Oskrbovano območje: Vrhnik - Borovnica (št. uporabnikov: 20522)

Mesto vzorčenja: Dom upokoencev Vrhnik.

Naslov mesta vzorčenja: Idrijska c. 13, Vrhnik

Opomba mesta vzorčenja:

Datum vzorčenja: 03.09.2026 08:50

Skladnost: Skladen

Opomba vzorca:

Parameter	Rezultat	Normativ	Enota	Skladnost	Konec	Vpis	Opomba
Okus	=1	≤1		Skladen	03.09.2026	17.09.2026	
Temperatura vode pri merjenju el. prevodnosti	=16		°C	Skladen	03.09.2026	17.09.2026	
pH vrednost	=7,5	6.5..9.5		Skladen	03.09.2026	17.09.2026	
Električna prevodnost pri 20 °C	=453	≤2500	μS/cm	Skladen	03.09.2026	17.09.2026	
Preostali prosti klor	=0,13		mg/L	Skladen	03.09.2026	17.09.2026	
Vonj	=0	≤1		Skladen	03.09.2026	17.09.2026	
Motnost	<0,1	≤4	NTU	Skladen	04.09.2026	04.09.2026	
Escherichia coli (E. coli)	=0	=0	/100mL	Skladen	04.09.2026	04.09.2026	
Število kolonij pri 22°C	<10	≤100	/mL	Skladen	07.09.2026	07.09.2026	
Število kolonij pri 36°C	<10	≤100	/mL	Skladen	05.09.2026	05.09.2026	
Enterokoki	=0	=0	/100mL	Skladen	05.09.2026	05.09.2026	
Koliformne bakterije	=0	=0	/100mL	Skladen	04.09.2026	04.09.2026	
Barva	<0,1	≤0.5	/m	Skladen	04.09.2026	04.09.2026	
Natrij	=1,5	≤200	mg/L	Skladen	07.09.2026	07.09.2026	
Perfluorononan sulfonska kislina	<0,0005	≤	μg/L	-	16.09.2026	17.09.2026	
Skupno PFAS	<0,03	≤0.1	μg/L	Skladen	16.09.2026	17.09.2026	
Perfluorotridekan sulfonska kislina	<0,0005	≤	μg/L	-	16.09.2026	17.09.2026	
Perfluorododekan sulfonska kislina	<0,0005	≤	μg/L	-	16.09.2026	17.09.2026	
Perfluoroundekansulfonska kislina	<0,0005	≤	μg/L	-	16.09.2026	17.09.2026	
Perfluorodekan sulfonska kislina	<0,0005	≤	μg/L	-	16.09.2026	17.09.2026	
Perfluoroheptan sulfonska kislina	<0,0005	≤	μg/L	-	16.09.2026	17.09.2026	
Perfluoroheksan sulfonska kislina	<0,0005	≤	μg/L	-	16.09.2026	17.09.2026	
Perfluoropentan sulfonska kislina	<0,0005	≤	μg/L	-	16.09.2026	17.09.2026	
Perfluorobutan sulfonska kislina	<0,0005	≤	μg/L	-	16.09.2026	17.09.2026	
Perfluorotridekanojska kislina	<0,0005	≤	μg/L	-	16.09.2026	17.09.2026	
Perfluorododekanojska kislina	<0,0005	≤	μg/L	-	16.09.2026	17.09.2026	
Perfluoroundekanojska kislina	<0,0005	≤	μg/L	-	16.09.2026	17.09.2026	
Perfluorodekanojska kislina	<0,0005	≤	μg/L	-	16.09.2026	17.09.2026	
Perfluorononanojska kislina	<0,0005	≤	μg/L	-	16.09.2026	17.09.2026	
Perfluoroheptanojska kislina	<0,0005	≤	μg/L	-	16.09.2026	17.09.2026	
Perfluoroheksanojska kislina	<0,0005	≤	μg/L	-	16.09.2026	17.09.2026	
Perfluoropentanojska kislina	<0,0005	≤	μg/L	-	16.09.2026	17.09.2026	
Perfluorooktanojska kislina	<0,0005	≤	μg/L	-	16.09.2026	17.09.2026	
Perfluorooktansulfonska kislina	<0,0005	≤	μg/L	-	16.09.2026	17.09.2026	
Perfluorobutanojska kislina	=0,00064	≤	μg/L	-	16.09.2026	17.09.2026	
Mangan	<1	≤50	μg/L	Skladen	07.09.2026	07.09.2026	
Železo	<10	≤200	μg/L	Skladen	07.09.2026	07.09.2026	
Bor	<0,01	≤1	mg/L	Skladen	07.09.2026	07.09.2026	
Aluminij	<10	≤200	μg/L	Skladen	07.09.2026	07.09.2026	
Antimon	<0,2	≤5	μg/L	Skladen	07.09.2026	07.09.2026	
Arzen	<1	≤10	μg/L	Skladen	07.09.2026	07.09.2026	

Baker	=0,0026	≤2	mg/L	Skladen	07.09.2026	07.09.2026	
Kadmij	<0,02	≤5	µg/L	Skladen	07.09.2026	07.09.2026	
Krom	<1	≤50	µg/L	Skladen	07.09.2026	07.09.2026	
Nikelj	<1	≤20	µg/L	Skladen	07.09.2026	07.09.2026	
Selen	<1	≤10	µg/L	Skladen	07.09.2026	07.09.2026	
Uran	=0,56	≤30	µg/L	Skladen	07.09.2026	07.09.2026	
Dibromoocetna kislina	<5	≤	µg/L	-	14.09.2026	14.09.2026	
Monokloroocetna kislina	<5	≤	µg/L	-	14.09.2026	14.09.2026	
Dikloroocetna kislina	<5	≤	µg/L	-	14.09.2026	14.09.2026	
Trikloroocetna kislina	<5	≤	µg/L	-	14.09.2026	14.09.2026	
Halogenocetne kisline (HAAs)	<5	≤60	µg/L	Skladen	14.09.2026	14.09.2026	
Monobromoocetna kislina	<5	≤	µg/L	-	14.09.2026	14.09.2026	