

Oznaka vzorca: **26/0689**

Teden: 2026.10: 02.03.2026 - 06.03.2026

Upravljalec: KOMUNALNO PODJETJE VRHNIKA

Izvajalec vzorčenja: NLZOH

Mikrobiološki laboratorij: NLZOH Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Maribor, Ljubljana

Kemijski laboratorij: NLZOH Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Maribor

Paketi: Skupina A - 2026 + Skupina B - 2026

Vodni sistem: ZAPLANA - ZGORNJA

Oskrbovano območje: ZAPLANA - ZGORNJA (št. uporabnikov: 572)

Mesto vzorčenja: ZAPLANA STRMICA 5

Naslov mesta vzorčenja: STRMICA 5, STRMICA

Opomba mesta vzorčenja:

Datum vzorčenja: 03.03.2026 10:01

Skladnost: nedoločeno

Opomba vzorca:

Parameter	Rezultat	Normativ	Enota	Skladnost	Konec	Vpis	Opomba
Okus	=1	≤1		Skladen	03.03.2026	03.03.2026	
Temperatura vode pri merjenju el. prevodnosti	=8,6		°C	Skladen	03.03.2026	03.03.2026	
pH vrednost	=7,3	6.5..9.5		Skladen	03.03.2026	03.03.2026	
Električna prevodnost pri 20 °C	=449	≤2500	μS/cm	Skladen	03.03.2026	03.03.2026	
Vonj	=0	≤1		Skladen	03.03.2026	03.03.2026	
Motnost	<0,1	≤4	NTU	Skladen	04.03.2026	04.03.2026	
Escherichia coli (E. coli)	=0	=0	/100mL	Skladen	04.03.2026	04.03.2026	
Število kolonij pri 22°C	<10	≤100	/mL	Skladen	06.03.2026	06.03.2026	
Število kolonij pri 36°C	<10	≤100	/mL	Skladen	05.03.2026	05.03.2026	
Enterokoki	=0	=0	/100mL	Skladen	05.03.2026	05.03.2026	
Koliformne bakterije	=0	=0	/100mL	Skladen	04.03.2026	04.03.2026	
Barva	<0,1	≤0.5	/m	Skladen	04.03.2026	04.03.2026	
Celotni organski ogljik	<0,5	≤4	mg/L	Skladen	04.03.2026	04.03.2026	
Amonij	<0,013	≤0.5	mg/L	Skladen	04.03.2026	04.03.2026	
Nitrit	<0,007	≤0.5	mg/L	Skladen	04.03.2026	04.03.2026	
Nitrat	=3,6	≤50	mg/L	Skladen	04.03.2026	04.03.2026	
Vsota nitrat/50+nitrit/3		≤1	mg/L	-			
Sulfat	=12	≤250	mg/L	Skladen	04.03.2026	04.03.2026	
Klorid	=3,1	≤250	mg/L	Skladen	04.03.2026	04.03.2026	
Fluorid	<0,1	≤1.5	mg/L	Skladen	12.03.2026	16.03.2026	